



DDT 79 / STERS / DSFU

13 OCT. 2022

DDT des deux Sèvres
45 avenue de Poitiers
BP 90039
79170 Brioux-sur-Boutonne

A l'attention de Frédéric BRILLAUD

Bordeaux, le 5 octobre 2022

L/RAR : 1A 172 851 4443 5

Réf. : COS 06314 HLCA 2022

DDT 79 / STERS / DSFU

Objet : MAE 09271 - ~~avis PC 086 062 22 X0028~~ - PC 086 145 22 X0030

10 OCT. 2022

Affaire suivie par : foncier.lgvsea@lisea.fr

Monsieur,

Par courrier réceptionné le 23 septembre 2022, vous sollicitez notre avis concernant le dossier cité en objet relatif à l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol avec des équipements liés, lieu-dit « Les Rondes » à Sauzé-Vaussais, sur la parcelle cadastrée ZY-52.

LISEA en tant que concessionnaire de la LGV Sud Europe Atlantique représente SNCF Réseau au droit de la Ligne.

Je vous informe que pour tout projet de construction d'une centrale photovoltaïque à proximité de la LGV SEA, LISEA demande les études complémentaires suivantes:

- 1) Une étude sur l'analyse et l'absence de risque d'éblouissement des conducteurs de train pour chaque sens de circulation et pour chacune des voies.
- 2) Une étude de compatibilité Electromagnétique avec nos GSM-R (qui assurent le cantonnement des trains sur la LGV et par conséquent la sécurité des voyageurs).
- 3) Une étude hydraulique afin de confirmer que l'écoulement des eaux pluviales des emprises ferroviaires ne sera pas modifié. Il ne sera toléré sur le domaine ferroviaire aucun rejet, déversement ou infiltration d'eau de toute nature.

De ce fait, sans ces éléments notre avis est réputé donné **défavorable**.

Pour toute information complémentaire, LISEA propose aux porteurs de projets de se rapprocher et de prendre contact avec la direction des opérations via : asset@lisea.fr.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Hervé LE CAIGNEC
Président

Copie : MESEA / SNCF Réseau /SNCF Immobilier